



진동 모니터링 장치

HE102 시리즈

MADE IN
GERMANY



- 진동 가속(g, rms)
- ATEX/IECEx/UKEx/EACEx Zone 1/2/21/22
- 아날로그 전기 출력: 4...20mA
- 주파수 범위: 10Hz ... 1000Hz
1Hz ... 1000Hz



제조일자:	_____
모델명:	_____
시리즈 번호:	_____

작동 설명서

진동 모니터링 장치

모델 HE102

표준 및 ATEX/IECEX/UKEx/EACEx

2024-10-29호

주의!

제품을 시운전하기 전에 작동 설명서를 읽고 이해하십시오.

번역을 포함한 일체의 복제 금지.

변경 금지.

질문이 있으시면 아래 연락처를 통해 당사에 문의하십시오.

HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstraße 6
D-72622 Nürtingen
Germany

전화번호: +49 (0) 7022/21750-0

팩스: +49 (0) 7022/21750-50

info@hauber-elektronik.de

www.hauber-elektronik.de

1 목차

1	목차.....	3
2	안전 정보.....	5
3	작동 설명서 적용 범위.....	5
4	진동 모니터링 장치 모델 HE102.....	6
5	적합한 사용.....	6
6	공급 범위.....	6
7	문서 및 인증.....	6
8	폭발 위험이 있는 영역에서 작동 시 면책.....	7
9	사용 분야 및 명판 예.....	8
10	폭발 위험이 있는 영역에서의 안전한 작동을 위한 조건.....	9
10.1	HE102.01 (방폭 유형 “내압 인클로저”).....	9
10.2	HE102.03 cULus Hazloc DIV2.....	10
11	기술 데이터.....	12
11.1	일반 데이터.....	12
11.2	전기 데이터.....	12
11.3	진동 모니터링 장치의 작동 범위.....	13
11.4	전형적인 주파수 응답.....	14
11.5	기계 데이터.....	16
11.6	하우징 치수.....	17
11.7	내장형 케이블의 특성.....	18
12	커넥터.....	19
13	장착 및 탈거.....	20
13.1	일반 지침.....	20
13.2	장착면에 진동 모니터링 장치 고정.....	20
14	설치 및 시운전.....	21
14.1	일반 지침.....	21
14.2	연결도.....	21
15	정비 및 수리.....	24
15.1	일반 지침.....	24
15.2	오류 해결표.....	24
16	운반, 보관 및 폐기.....	25
17	부속품.....	25
18	부호 모델 HE102.....	26
19	EU 및 영국 규정 준수 정보.....	27

2 안전 정보

2.1 일반

안전 지침의 목적은 부적합한 사용, 잘못된 조작 또는 기타 잘못된 기기 취급(특히 폭발 위험이 있는 영역에서)으로 인해 발생하는 손상과 위험으로부터 사람과 재산을 보호하는 것입니다. 그러므로 제품에 작업을 수행하거나 제품을 작동하기 전에 작동 설명서를 꼼꼼하게 읽으십시오. 작동 설명서는 작동 담당자가 상시 접근할 수 있어야 합니다.

시운전 또는 기타 제품 관련 작업 수행 전에 문서가 모두 있는지 확인하십시오. 모든 문서가 온전한 상태로 제공되지 않았거나 사본이 더 필요한 경우, 다른 언어로도 받아보실 수 있습니다. 본 제품은 최첨단 기술로 제작되었습니다. 그럼에도 불구하고 부적절한 취급, 부적합한 사용 또는 충분한 교육을 받지 않은 사람의 조작과 정비로 인해 제품에서 귀하의 인력, 기계 및 시설에 대한 위험이 발생할 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다.

작동자의 회사에서 제품의 설치, 작동 및 유지보수에 관여하는 모든 사람은 작동 설명서를 읽고 이해해야 합니다.

지시를 받고 충분한 교육과 승인을 받은 사람만 제품을 장착, 탈거, 설치 및 수리할 수 있습니다.

2.2 사용 기호



이 기호는 폭발 위험을 나타냅니다.



이 기호는 전류 위험을 나타냅니다.



이 기호는 안전 외 정보를 나타냅니다.

3 작동 설명서 적용 범위

진동 모니터링 장치 모델 HE102의 본 작동 설명서는 다음 버전에 적용됩니다.

표준/ATEX/IECEX/UKEx/EACEX

이러한 버전의 기능은 동일합니다. ATEX/IECEX/UKEx/EACEX 버전은 추가적으로 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용을 승인하는 인증 및 마크를 제공합니다. 자세한 내용은 "사용 분야"장의 8페이지를 참조하십시오.

4 진동 모니터링 장치 모델 HE102

진동 모니터링 장치 모델 HE102는 기계의 진동 측정 및 모니터링에 사용됩니다.
이 제품의 특징은 다음과 같습니다.

- 작동 원리: 2선 시스템.
- 측정 크기: 진동 가속 유효값(rms), 단위: g.
- 아날로그 전기 출력: 간섭 없는 직류 신호, 4...20mA, 모니터링 측정 범위와 비례함.
- 모니터링 케이블의 단선은 뒤의 분석 기기로 감지할 수 있습니다. 이 경우 직류 신호값 < 3.5mA입니다.

5 적합한 사용

모델 HE102은 기계 및 기계 시스템의 기계적 진동 측정에만 사용됩니다. 제품 사용은 데이터 시트의 사양 내에서만 허용됩니다. **주요 용도:** 팬, 통풍기, 송풍기, 전기 모터, 펌프, 원심 분리기, 분리기, 발전기, 터빈 및 유사한 진동식 기계 시스템.

6 공급 범위

모든 버전에는 다음이 포함됩니다.

- 진동 모니터링 장치
- 작동 설명서

7 문서 및 인증

모델 HE102의 다음 문서와 인증은 www.hauber-elektronik.de에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

- EU-형식 시험 인증서 ATEX, 번호: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4
- UKEx 인증서 번호: UL22UKEX2481X
- IECEx 규정 준수 인증서, 번호: PTZ 18.0009 X Rev 2
- UL 규정 준수 인증서, 번호: E507077-20191126
- UL Haz Loc 규정 준수 인증서 및 제어도 M003-HE100
- 중국 필수 제품 인증을 위한 CCC 인증서
- KCs Ex 인증
- EACEx 인증 RU C-DE.HA65.B.00053/19
- EAC 선언

8 폭발 위험이 있는 영역에서 작동 시 면책

방폭 규정에 따른 전기 연결 설계 및 올바른 시운전은 전적으로 소유자의 책임입니다.

소유자 대신 하청업체가 시스템을 설정하는 경우, 하청업체가 설치 인증서로 관련 규정에 따른 적절하고 전문적인 설치를 확인한 후 시스템을 작동해야 합니다.

방폭 시스템 또는 시스템 부품의 최초 시운전 및 광범위한 변경이나 정비 작업 후 재시운전 시에는 관련 당국에 신고해야 합니다.

9 사용 분야 및 명판 예

	HE102.00	HE102.01	HE102.03
진동	표준 CE/IEC/EAC UL Proc. Cont. Eq. Ord. Loc.	ATEX/IECEX/UKEx/EACEx 내압 인클로저 Ex db 하우징을 통한 보호 Ex tb	UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2
사용 영역	폭발 위험이 없는 영역	폭발 위험이 있는 영역, Zone 1 및 21 2 및 22	UL Division 2에 따른 폭발 위험이 있는 영역
마크	 E507077 Process Control Equipment for Ordinary Location	 II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 IECEX Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2 UK CA II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C UL22UKEX2481X ERAC Ex 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C X -40 °C ≤ T _{Amb} ≤ +60°C № TP TC 012/2011	 Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4 Class II, Division 2, Groups F and G, T4 E516625 Process Control Equipment for Hazardous Location
마크			
	тип: HE102.00.4.00.00.00.000 Item-no.: 12345 Serial-no.: 123456 / 2023 Measuring range a _{eq} : 0...4 g Frequency range a _{eq} : 10...1000 Hz -40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen GERMANY www.hauber-elektronik.de	тип: HE102.01.4.00.00.00.050 Серийный №: 123456 Диапазоны измерений a _{eq} : 0...4 g Диапазон частот a _{eq} : 10...1000 гц -40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C 1Ex db IIC T4 X Ex tb IIIC T120 °C Xb производитель: HAUBER-Elektronik GmbH Fabrikstraße 6 · 72622 Nürtingen Германия www.hauber-elektronik.de 인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: XX-XXXX-XXXX 방폭등급: II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db 안전현차용 플러임조 건-발급원인증서접수	

적용 규정

해당 문제 데이터를 포함한 표준 목록은 진동 모니터링 장치의 EU 형식 시험 인증서를 참조하십시오.

10 폭발 위험이 있는 영역에서의 안전한 작동을 위한 조건

폭발 위험이 있는 영역에서의 안전한 작동을 위해 다음 조건을 충족해야 합니다.

10.1 HE102.01 (방폭 유형 “내압 인클로저”)

전기 데이터

		최소	유형	최대
공급 전압	U_n	10 V DC	24V DC	30 V DC
소비 전류	I_n	4mA	4 ... 20mA	25mA

표 1: 전기 데이터 HE102.01

10.2 HE102.03 cULus Hazloc DIV2



의도치 않은 플러그 커넥터 연결 해제를 방지하기 위해 버전 DIV2를 안전 클립 없이 작동해서는 안 됩니다! 그렇게 하지 않는 경우, 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하면 스파크가 형성되어 폭발 위험이 발생합니다.



DIV2에 사용하려면 최대 공급 전압이 28.1V DC여야 합니다. 이는 적절한 과위팩을 사용하여 보장해야 합니다.

안전 클립 고정

1. M12 플러그에 연결 케이블 부싱을 끝까지 밀어넣습니다(코딩 캠 위치에 유의).
2. 부싱의 널링 링 너트를 손으로 조입니다.
3. 의도치 않은 플러그 커넥터 연결 해제를 방지하기 위해 안전 클립을 장착합니다.
 - 플러그 커넥터를 클립 케이스 양쪽으로 감쌉니다.
 - 스냅 잠금장치가 닫힐 때까지 케이스 양쪽을 손으로 단단히 눌러 닫습니다.
 - 케이스 양쪽과 연결된 화살표 부분으로 케이블을 돌려 반대쪽 끝의 작은 구멍으로 통과시켜서 케이블을 따라 'NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN' 메시지가 보이도록 합니다.




그림 1: 안전 클립



그림 2: 장착된 안전 클립

1 표지판

보호 캡 고정

플러그 커넥터를 분리한 후에는 M12 플러그에 보호 캡을 고정해야 합니다!

안전 플러그를 탈거하고 보호 캡을 고정합니다.

1. 메인 전압을 분리합니다.
2. 스크루드라이버로 슬리브의 케이스 양쪽을 눌러 엽니다.
3. M12 플러그를 보호 캡으로 잘 닫습니다.



그림 3: 보호 캡



그림 4: 장착된 보호 캡

제어도

제어도 HE102-M003도 참조하십시오.

전기 데이터

진동 모니터링 장치 최대 입력 전압	V _{i-max}	28.1 V DC
진동 모니터링 장치 최대 입력 전류	I _{i-max}	25mA/ 50mA(HE101만 해당)

표 2: 전기 데이터 HE102.03

11 기술 데이터

11.1 일반 데이터



각 센서의 측정 및 주파수 범위는 다음과 같습니다. 요청 시 추가 범위 지원 가능합니다. 원하는 측정 및 주파수 범위를 알려주십시오.

측정 범위:	0 ... 2g rms 0 ... 4g rms 0 ... 6g rms 0 ... 8g rms 0 ... 10g rms 추가 측정 범위 부호 모델 HE102 26페이지도 참조하십시오.
측정 정확도:	± 10%(DIN ISO 2954 준수)
횡감도:	< 5%
주파수 범위:	10Hz...1000Hz(표준) 1Hz...1000Hz
보정점	159.2Hz 및 측정 범위의 90% 진폭
최대 가속	±16.5g
수명	10년
MTTF값	399년
허용 온도 범위	-40°C ... +60°C(주변 온도) -40°C ... +125°C(측정 프로브 온도)

표 3: 일반 데이터

11.2 전기 데이터

출력 신호:	4...20mA(측정 범위와 비례함)
전압 공급:	10...30V DC
소비 전류(최대):	25mA
부하(최대):	500Ω
퓨즈 *	30VDC, 3A, 중간 slow-blow
* UL 규정 준수 상태를 유지하며 센서를 작동하려면 UL 승인을 취득한 퓨즈로 공급선을 보호해야 합니다.	

표 4: 전기 데이터

11.3 진동 모니터링 장치의 작동 범위

작동 범위는 측정 범위와 별개입니다. 작동 범위는 최대 가속(모든 주파수에서 16.5g)을 통해 도출할 수 있습니다. 측정 가능한 최대 진동 속도는 다음 공식으로 계산합니다.

$$v_{max} = \int a_{max}$$

사인형 진동의 경우 다음 공식을 사용합니다.

$$v_{max} = \frac{a_{max}}{2\pi f}$$

그림 5: 주파수(Hz)에 따라 측정 가능한 최대 진동 속도(mm/s)를 통해 제한되는 진동 모니터링 장치의 작동 범위를 나타냅니다.




그림 5: 작동 범위 다이어그램

- 1 주파수(Hz)
- 2 진동 속도(mm/s)
- 3 진동 모니터링 장치의 작동 범위

판독 예:

주파수 (Hz)	측정 가능한 최대 진동 속도 (mm/s)
250	103
400	64
1000	25

표 5: 작동 범위 판독 예

11.4 전형적인 주파수 응답

10Hz~1000Hz(표준)

주파수 응답은 기준 센서를 통해 기록됩니다.

- 4Hz. . . 1200Hz 가속 센서




그림 6: 전형적인 주파수 응답 10Hz~1000Hz

- 1 주파수(Hz)
- 2 게인(dB)

1Hz~1000Hz

주파수 응답은 기준 센서 2개를 통해 기록됩니다.

- 1Hz. . . 10Hz 레이저 센서
- 10Hz. . . 1200Hz 가속 센서




그림 7: 전형적인 주파수 응답 1 Hz~1000Hz

- 1 주파수(Hz)
- 2 게인(dB)

11.5 기계 데이터



추가적인 소재과 고정 장치는 26페이지의 "부호 모델 HE102".

하우징 소재:	스테인리스강 V2A, 소재 번호: 1.4305(표준)
고정 장치:	키 너비 24(육각) M8 x 8mm 경사: 1.25mm(표준)
장착 방식:	직립/수직 또는 횡와/수평
측정 방향:	고정 축을 따라
센서 조임 토크	8Nm
커넥터 상 M12 유니온 너트의 최대 토크	0.4Nm
무게:	약 200g
보호 등급:	IP 66/67(연결 상태)

표 6: 기계 데이터

11.6 하우징 치수

11.6.1 버전: 표준




그림 8: M12 플러그가 있는 하우징

모든 치수 단위: mm

- 1 M12 플러그
- 2 SW24
- 3 고정 장치
- 4 고정 축을 따른 측정 방향

11.6.2 버전: ATEX/IECEX/UKEx/EACEx Ex d




그림 9: 케이블이 내장된 하우징

모든 치수 단위: mm


- 1 내장 케이블을 위한 케이블 고정
- 2 SW 24
- 3 고정 장치
- 4 고정 축을 따른 측정 방향


11.7 내장형 케이블의 특성

케이블 유형	12YC11Y 4x0.34mm ²
도체 물질	EI-Cu-스트랜드
심절연	TPE-E(12Y)
피복	PUR
피복 직경	6.0 ± 0.2mm
온도 범위	-40°C ... +80°C 고정형 -30°C ... +80°C 이동형
최소 굽힘 반지름	30mm 고정형 60mm 이동형
방염성	예, UL 1582 Sec. 1061에 따라
무할로겐	예

표 7: 내장형 케이블 기술 데이터

12 커넥터

버전:	표준
플러그, M12, 4극	
	
핀 1:	10...30V DC
핀 2:	NC
핀 3:	4...20mA
핀 4:	NC
NC:	연결되지 않음

버전:	ATEX/IECEX/UKEx/EACEX 내압 인클로저 Ex d ATEX/IECEX/UKEx/EACEX 하우징을 통한 보호 Ex tb	
내장형 케이블		
		
핀 1:	10...30V DC	갈색
핀 2:	NC	흰색
핀 3:	4...20mA	파란색
핀 4:	NC	검정색
NC:	연결되지 않음	
PUR 피복선 케이블, Ø: 약 6.5mm, 4극, 0.34mm ²		



시스템은 2선 원칙에 따라 작동합니다.
즉, 전체 기능(전압 공급 및 전기 신호)이 2선을 통해 실현됩니다(핀 1, 핀 3).
용량 간섭을 방지하려면 핀 2와 핀 4를 열어두거나 미할당 상태로 두어야 합니다!

13 장착 및 탈거

13.1 일반 지침

진동 모니터링 장치에 요소를 장착/탈거하거나 모니터링 장치를 장착/탈거하는 작업은 전기 구성품 취급 시 안전 지침을 숙지한 승인 받은 전문 인력만 수행해야 합니다!



진동 모니터링 장치 하우징은 고정 장치로, 즉 장착면의 기계 바닥 또는 별도의 보호도체(PE)를 거쳐 접지되어야 합니다!

13.2 장착면에 진동 모니터링 장치 고정

13.2.1 전제 조건

- 장착면이 깨끗하고 평평함(도색, 부식 등 없음)
- 진동 모니터링 장치의 측정 프로브 면은 장착면에 평평하게 놓여야 합니다.

13.2.2 공구

- 육각 키, SW 24

13.2.3 작업 단계 및 지침

- 육각 키를 사용하여 진동 모니터링 장치를 장착면의 나사형 구멍에 단단히 고정합니다. 조임 토크는 8Nm이어야 합니다.
- 커넥터의 M12 유니온 너트의 조임 토크는 0.4Nm을 초과해서는 안 됩니다.



정확한 측정값을 도출할 수 있도록 진동 모니터링 장치를 장착면에 단단히 고정해야 합니다!



고정을 위해 보조 구조를 사용하지 마십시오! 불가피하게 사용해야 하는 경우에는 최대한 단단하게 만드십시오!



접지 루프는 민감한 센서의 측정 설정 시 가장 자주 발생하는 문제 중 하나입니다. 접지 루프는 회로 내 센서와 분석 기기 간 의도치 않은 전위차로 인해 발생합니다. 이에 대처하기 위해서는 당사의 표준 접지 개념 또는 사용에 따라 당사의 대체 접지 개념을 권장합니다. 대체 접지 개념



이때 접지 연결이 전기적으로 안전한지 확인해야 합니다.

14 설치 및 시운전

14.1 일반 지침

진동 모니터링 장치의 설치 및 시운전은

전기 구성품 취급 시 안전 지침을 숙지한 승인 받은

전문 인력만 수행해야 합니다!



전기적 간섭과 기계적 손상으로부터 연결 케이블과 일체의 연장 케이블을 보호하십시오! 이때 반드시 현지 규정과 지침을 준수하십시오!

14.2 연결도

접지 루프는 민감한 센서의 측정 설정 시 가장 자주 발생하는 문제 중 하나입니다. 접지 루프는 회로 내 센서와 분석 기기 간 의도치 않은 전위차로 인해 발생합니다.



이때 접지 연결이 전기적으로 안전한지 확인해야 합니다.

14.2.1 표준 접지 개념

표준 접지 개념에서는 센서 케이블의 차폐가 센서 하우징과 연결되지 않습니다. 센서 하우징은 기계 접지와 같은 전위에 있습니다.




그림 10: 표준 접지 개념

- 1 기계 접지
- 2 분석 장치(측정 기기, SPS, ...)
- 3 파란색 – 4...20mA 전기 신호
- 4 갈색 – 10...30V DC
- 5 케이블 차폐
- 6 대지 전위 분석 장치
- 7 선택적 금속 보호 호스(내장형 케이블이 있는 버전에만 제공 가능)

14.2.2 대체 접지 개념

대체 접지 개념에서는 센서 케이블의 차폐가 센서 하우징과 연결됩니다. 센서 하우징은 EMC 어댑터(빨간색)를 통해 기계 접지와 디커플링됩니다. 대체 접지 개념에서는 M12 커넥터가 있는 버전의 경우에만 전기적으로 안전한 접지 연결이 보장됩니다. 케이블이 내장된 버전의 경우 대체 접지 개념을 사용할 수 없습니다.




그림 11: 대체 접지 개념

- 1 기계 접지
- 2 분석 장치(측정 기기, SPS, ...)
- 3 파란색 – 4...20mA 전기 신호
- 4 갈색 – 10...30V DC
- 5 케이블 차폐
- 6 대지 전위 분석 장치
- 7 EMC 어댑터(Hauber 품목 번호 10473)



대체 접지 개념을 선택한 경우 문의 시 알려주시기 바랍니다. 그러면 당사에서 적합한 센서 케이블과 EMC 어댑터를 제공해 드립니다.

15 정비 및 수리

15.1 일반 지침



진동 모니터링 장치의 수리 및 청소 작업은 전기 구성품 취급 시 안전 지침을 숙지한 승인 받은 전문 인력만 수행해야 합니다!



결함이 있는 연결 케이블은 즉시 교체하십시오!
결함 있는 진동 모니터링 장치는 전체를 교체해야 합니다!



HE102 진동 모니터링 장치는 정비가 필요 없습니다!

15.2 오류 해결표

오류	원인	조치
측정값 없음 (4~20mA)	공급 전압 없음	전압원 및/또는 공급선 점검
	연결 케이블 단선	연결 케이블 교체
	퓨즈 결함	퓨즈 교체
	커넥터 극 바뀜	커넥터의 극을 올바르게 설정
	진동 모니터링 장치 결함	진동 모니터링 장치 교체
잘못된 측정값	진동 모니터링 장치가 단단히 장착되지 않음	진동 모니터링 장치를 단단히 장착
	진동 모니터링 장치를 잘못된 위치에 장착함	진동 모니터링 장치를 올바른 위치에 장착
EMC 문제		자세한 내용은 "대체 접지 개념"장의 23페이지를 참조하십시오.

표 8: 오류 해결표

16 운반, 보관 및 폐기

운반 중에는 적절한 포장을 통해 손상을 초래할 수 있는 주변의 영향 및 기계적 손상으로부터 센서를 보호해야 합니다.

허용된 작동 온도를 벗어나는 주변 온도에 센서를 보관해서는 안 됩니다.

본 제품은 전기적 구성 요소를 포함하며, 현지 규정 및 법률에 따라 폐기해야 합니다.

17 부속품

부속품	표준 (HE102.00...)	Ex d, tb(HE102.01...)	UL Div 2(HE102.03...)
공장 보정 인증서 - 품목 번호: 10419	x	x	x
분석 기기 모델 652, 656	x	x	
수동 측정 기기 모델 HE400	x		
마그네틱 베이스 - 품목 번호: 10054	x		x
서로 다른 장착 어댑터. 예: M8 -> M10	x	x	x
FA(Field Attachable) 상호 연결 커넥터	x	x	x
연결 케이블, 부싱 M12, 4극, 0.34mm ² , L= 2m, 5m, 10m 또는 요청 시 조절 가능	x		x
고무 보호 하우징, HE 로고 없음 - 품목 번호: 11027 ; HE 로고 있음 - 품목 번호: 10986	x	x	x
고무 보호 호스	x	x	x
EMC 어댑터 - 품목 번호: 10473	x		x



실외에서 사용하거나 분사수와 함께 사용하는 경우, 진동 모니터링 장치에 고무 보호 하우징을 씌워 보호해야 합니다.

참고: 고무 보호 호스가 있는 센서에는 적합하지 않습니다!



고무 보호 하우징

18 부호 모델 HE102

HE102.	00.	04.	01.	00.	00.	000
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HE 시리즈

102 = 송신기 4...20mA~mm/s g rms

ATEX/IECEX/UKEx/EACEX

- 00 = ATEX/IECEX/UKEx/EACEX 없음
- 01 = ATEX/IECEX/UKEx/EACEX Ex d 및 Ex tb(Zone 1/2/21/22)
- 03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2

측정 범위

- 01 = 1g rms
- 02 = 2g rms
- 04 = 4g rms
- 06 = 6g rms
- 08 = 8g rms
- 10 = 10g rms

주파수 범위

- 00 = 10 ... 1000Hz
- 01 = 1 ... 1000Hz
- 02 = 1 ... 100Hz
- 03 = 10 ... 100Hz
- 04 = 1 ... 30Hz
- 05 = 1 ... 50Hz

하우징 소재

- 00 = 1.4305(V2A)
- 01 = 1.4404(V4A)
- 02 = 1.4462 2상계 스테인리스강

하우징 고정 장치 스레드(표준)

- 00 = M8 x 8mm. 경사 1.25mm
- 01 = M8 SPM 스레드 원뿔. 경사 1.25mm
- 02 = M8 x 8mm 암나사. 경사 1.25mm

커넥터

- 000 = M12 플러그
- 020 = 2m 내장 케이블
- 050 = 5m 내장 케이블
- 100 = 10m 내장 케이블



원하는 구성이 없나요? 당사에 연락주시면 고객별 맞춤 솔루션을 제안해 드립니다.

19 EU 및 영국 규정 준수 정보

규정 준수 정보

HAUBER-Elektronik GmbH
 Fabrikstraße 6
 D-72622 Nürtingen-Zizishausen

본 선언이 적용되는 아래 나열된 제품들이
 아래 지침과 표준의 기본 상태 및 안전 요구
 사항을 충족함을 단독 책임으로 선언합니다.

제품 시리즈

HE100, HE101, HE102, HE103

취득한 CE 및 UKCA 마크

 0539  0843

ATEX 부록

UL International Demko A/S는 인증기관
0539번으로서 2014년 2월 26일의 유럽의회
 명령(2014/34/EU)에 따라 제조업체가 본 명령
부록 IV의 사항을 준수하는 생산 품질보증
 시스템을 유지 관리한다는 사실을 인증합니다.

UKEx 부록

UL International Demko A/S는 인증기관
0843번으로서 2016년 12월 8일의 영국 조례
 2016:1107에 따라 제조업체가 본 명령 **부록**
IV의 사항을 준수하는 생산 품질보증
 시스템을 유지 관리한다는 사실을
 인증합니다.

규정 및 표준

규정	표준
2014/30/EU / UKSI 2016:1091	EN 61000-6-2:2005 + AC:2005-09 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 <i>보충:</i> EN 61000-6-2:2019
2014/34/EU / UKSI 2016:1107	EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 EN 60079-1:2014 + AC:2018-09 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014
2011/65/EU / UKSI 2012:3032	EN IEC 63000:2018

마크 및 인증서

HE100.01/HE101.01/HE102.01/HE103.01

마크	인증서
 II 2 G Ex db IIC T4 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db	ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4 UKEX: UL22UKEX2481X

HE100.02

마크	인증서
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb  II 2 D Ex ib IIIC T125°C Db	ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 4 UKEX: UL22UKEX2481X

서명

Nürtingen, 2024년 10월 29일

장소 및 날짜



Tobias Bronkal, CEO 겸 대표

